

2022年8月1日

利用者 各位

城島保健福祉センター 指定管理者  
九州ビルサービス・シンコースポーツグループ

### 歩行プール内「ジャグジー」の利用再開について

平素より格別のご高配賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、当施設のジャグジーにおきまして、水質基準を超えるレジオネラ属菌が検出されたため、6月28日よりジャグジーの利用を停止させていただいておりました。

ジャグジーの清掃及び消毒などを行い、再検査を実施した結果、安全が確認されたため8月2日より利用再開いたします。

利用停止期間中ご不便をおかけいたしました。誠に申し訳ございませんでした。

### 記

経 過	6月15日(水)	定期水質検査(レジオネラ属菌検査のため)による採水 採水箇所：歩行プール及びジャグジー
	6月28日(火)	レジオネラ属菌検査結果の通知 ジャグジーの利用停止
	6月29日(水)	業者による洗浄及び消毒(浴槽、ろ過装置、配管)
	6月30日(木)	水質検査のため採水
	7月13日(木)	検査結果、レジオネラ属菌は基準値未満だったが、一般細菌・ 過マンガン酸カリウム消費量が基準値を上回ったため塩素濃 度を高くし、ろ過運転を実施
	7月25日(月)	検査結果、陰性と判明

今後の対応 浴槽の日常的な清掃強化や配管洗浄・消毒作業の実施回数増加などを実施するとともに、厚生労働省健康局長通達「遊泳プールの衛生管理基準について」に沿った衛生管理を徹底します。

以上